

Odgovor na pitanje učesnika konkursa od 03.10.2024. godine

PITANJE: Da li je moguće izaći sa konzolnim istacima izvan građevinske linije (Iznad kote +4,5m.)

ODGOVOR: U tekstualnom dijelu plana pod naslovom *B. OPĆI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE* stoji „Horizontalni i vertikalni gabarit objekta ne može preći građevinske linije koje su postavljene uz saobraćajnicu (postojeću i planiranu).“, te „Građevinske linije koje nisu postavljene uz gradske saobraćajnice objekat može preći svojim vertikalnim dijelom max. 3,0 m osim u prizemlju ako ne ugrožava potrebno rastojanje od susjednog objekta. Dijelovi objekta koji prelaze građevinsku liniju moraju biti dignuti u odnosu na kotu prizemlja najmanje za 4,5 m.“

Sarajevo, 04.10.2024. godine