

## **Odgovor na pitanje učesnika konkursa od 21.10.2024. godine**

PITANJE: Javljam Vam se povodom nejasnoća pri izradi konkursnog rada. Naime, na upit od 12.09.2024., na pitanje da li u maksimalnu visinu objekta od 69 m, ulazi i visina heliodroma odgovorili ste da ulazi. Dok ste na isti upit od 09.10.2024. odgovorili: "Osim toga nema detaljnijih pojašnjenja za visine pojedinih dijelova planiranih objekata, kao što su lift i stepenišna kućica ili heliodrom, odnosno prelazak navedenih dijelova objekta iznad visine od 69m, u tekstu Regulacionog plana nije precizno navedeno da je zabranjeno." Pitanje je da li visina heliodroma ulazi u maksimalnu visinu od 69m ili ipak ne?

ODGOVOR: Maksimalna visina krova posljednje etaže je 69,0m. Svijetla visina svih prostorija nadzemnog dijela objekta treba biti minimalno 2,80m. Izuzetno, s obzirom na to da se konkursom traži Idejno rješenje, ukoliko nema drugog načina, neće biti eliminatorno da lift kućica, stepenišna kućica i heliodrom pređu visinu od 69m. Idejno rješenje će se dalje razrađivati u Idejni projekat, te će Investitor prilikom izrade istog postupiti po uputama nadležnih institucija u cilju izdavanja urbanističke saglasnosti.

**Sarajevo, 21.10.2024. godine**