

Odgovor na upit od 12.09.2024. godine

PITANJE 1. da li se planirana saobraćajnica sa sjeverne strane parcele (slika u prilogu) može raditi u nagibu? Odnosno, da li se može pustiti do nivoa -1 i koristiti kao vanjska rampa za ulazak u podzemnu etažu, budući da bi je novoplanirani objekat sjeverno od nas koristio za istu svrhu?

ODGOVOR 1: Predmetna saobraćajnica se može projektovati u nagibu, na način opisan u pitanju.

PITANJE 2. Traženi kolski pristup iz ulice Hamdije Čemerlića privremenog karaktera (str. 15 Projektnog zadatka), da li mora imati pristup i garaži ili samo prizemlju objekta?

ODGOVOR 2: Kolski pristup iz ulice Hamdije Čemerlića privremenog karaktera mora omogućavati pristup i garaži i vanjskom parkingu ispred objekta.

PITANJE 3. Da li u maksimalnu visinu objekta, od 69m, ulazi i visina heliodroma ili samo atika posljednje etaže?

ODGOVOR 3: U maksimalnu visinu objekta ulazi i visina heliodroma.

U Sarajevu, 13.09.2024. godine